


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
POLGÁRMESTERE



Agócs Zsolt

Gazdasági Bizottság elnöke

részére

Helyben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

6/203/39/2011.

Budapest,**2011 JÚN 16.**.....

Tisztelt Elnök Úr!

Értesítem, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 25. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottság 287/2011. (V. 18.) számú határozat végrehajtását

felfüggesztem.

Gazdasági Bizottság 287/2011. (V. 18.) számú határozata törvénytől, miután a bizottság nem dönthet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) számú rendelete alapján a polgármester hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról, másrészt pedig a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ elektromos főkapcsoló ház, valamint vészvilágításhoz szükséges akkumulátorok cseréje és a csatorna javítása karbantartási feladat nem azonnali veszélyelhárítás.

A felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a 2011. június 16-ai ülésén határoz az intézményvezető előterjesztése alapján.

Budapest, 2011. június 8.




Kovács Róbert



**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

Tárgy: Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
működéséhez szükséges nélkü-
lözhetetlen beruházásokhoz for-
rás biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pataky Művelődési Központ jogutódjaként 2011. január 1-jétől működő Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtól elvonták a 2010. évi szabad pénzmaradványt.

Az alábbiakban részletezett elvont pénzmaradványban szereplő tételek vonatkozásában kérjük a tisztelt Képviselő-testület támogatását. A felsorolt munkák elvégzése a Központ további működéséhez nélkülözhetetlenek, ezt rövid indokolással is alátámasztjuk.

1. Elektromos főkapcsoló ház csere 1.108 eFt

Indokolás: Az elektromos főkapcsoló ház a 2010. évben egyik péntek délután egy rendezvény előtt elromlott, ezáltal az egész intézményben áramszünet történt. A rendezvény sajnos emiatt elmaradt. A javítást hosszas utánajárás után egy szakember részben elvégezte. Mivel a főkapcsolót csak ideiglenesen lehetett megjavítani, így a hiba bármikor jelentkezhet, ezzel veszélyeztetve rendezvényeinket, ezért szükséges egy korszerűbb főkapcsoló házra cserélni a meglévőt. (A munka elvégzésére vonatkozó árajánlat az előterjesztés 1. mellékletében olvasható.)

2. Csatorna javítás 999 eFt

Indokolás: A 10-es szobában a mennyezetről valószínűleg dugulás miatt csepegett a víz. A WOMA Kft. szakemberei másnap megállapították, hogy a Kőrösi egyik csatornarendszere a fák gyökérszerkezete miatt teljesen széttört, ezáltal a víz nem tudott elfolyani. Ennek a résznek a bontása és cseréje mindenképpen szükséges a további vízszivárgás megszüntetése miatt. (A munka elvégzésére vonatkozó árajánlat az előterjesztés 2. mellékletében olvasható.)

3. Inverter akku csere a megfelelő vészvilágításhoz 462 eFt

Indokolás: Szakmai vélemény alapján a jelenlegi vészvilágításhoz szükséges akkumulátorok kapacitásai szegények, cserét igényelnek. A vészvilágítás szabályszerűségének ellenőrzését a tűzoltóság végzi. Hiányosság esetén a vizsgálat, büntetés kiszabásával is járhat. Mindezek

megelőzése érdekében nélkülözhetetlen az akkumulátorok cseréje. (A munka elvégzésére vonatkozó árajánlat az előterjesztés 3. mellékletében olvasható.)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a leírt indokok alapján támogassa a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ által kért javítási munkálatok elvégzését – a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkeretének terhére – 2 569 000 Ft biztosításával.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a benyújtott árajánlatok alapján – bruttó 2 569 000 Ft-ot biztosít a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ részére az elektromos főkapcsolóház cseréjére, a csatorna javítására és a vészvilágításhoz szükséges akkumulátorok cseréjére a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős

alpolgármester

Végrehajtásért felelős:


jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igazgatója

Budapest, 2011. június 8.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Tisztelt Gáti László Úr!

Helyszíni felmérésünk alapján megküldjük Önnek a Pataky művelődési ház elektromos főkapcsolójának cseréjére vonatkozó ajánlatunkat.

Ajánlatunk tartalmazza:

- A régi APU-2500 típusú kapcsoló kiszerezését.
- Új GE 1600-as főkapcsoló beépítését.
- 230v-os munkaáramú kioldó beépítését az új kapcsolóba. (ez által a kikapcsolás táv működtethető lesz akár egy vész nyomógombról a portáról akár valamilyen biztonsági berendezés pl. tűzjelző által)
- 1 pár segéd kontaktus beépítését az új kapcsolóba (a meglévő kapcsoló előtti leágazás leválasztására a kapcsoló kikapcsolásakor.)
- ELMŰ Rt. részére szükséges dokumentációk elkészítését, ügyintézés

Anyag költség:

GE kompakt megszakító 1600A 50kA	1 db	627.400 Ft./db	627.400 Ft.
Munkaáramú kioldó 230v AC	1 db	17.500 Ft./db	17.500 Ft.
Segédkontaktus, hibajelző 1NO + 1NC	1 db	11.470 Ft./db	11.470 Ft.

Díj:

Munka díj + beszerelési segéd anyagok	230.000 Ft.
Anyag + díj összesen:	886.370 Ft.
25% Áfa	221.592Ft.
Vállalási díj:	1 107.962 Ft.

A munka elvégzése kb. 6-8 órát vesz igénybe. A munkavégzés ideje alatt az áramszolgáltatás szünetel.

A munka végzés a megrendelő igénye szerint normál munkaidőn kívüli időpontban is lehetséges.

Egyéb kérdésekben a 06 20 377-12-16-os telefonon állok rendelkezésükre.

Bp. 2010. december 14.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
ügyvezető

Fitting Kft
2191 Bag Szentandrás út 150.

Tárgy: Pataki Művelődési Központ előtér és ffi WC lefolyó
vezeték cseré munkáinak árajánlata.

Bp. 2011-03-22.

Költségvetés

1. Szárnyas Pisoár bontása tartozékokkal együtt visszaépíthetőség figyelembe vételével				
4db	-	5.900.-	-	23.600.-
2. Padló burkolat bontás				
5m2	-	950.-	-	4.750.-
3. Csempe burkolat bontás				
3m2	-	880.-	-	1.790.-
4. Ajzatbeton bontás				
3.5m2	-	3.600.-	-	12.600.-
4/a Lefolyócső bontás vegyes méret				
10fm	-	760.-	-	7.600.-
5. KG-PVC cső szerelés NA 100				
3fm	1.600.-	2.800.-	4.800.-	8.400.-
6. KG-PVC cső szerelés NA50				
6fm	850.-	1.680.-	5.100.-	10.080.-
7. Elágazó idom szerelés				
5db	2.250.-	1.760.-	11.250.-	8.800.-
8. Padló összefolyó				
1db	1.650.-	1.200.-	1.650.-	1.200.-

9. NA100 tisztító idom				
1db	-	910.-		910.-
10. Ajzatbeton készítés				
5m2	2.400.-	1.200.-	12.000.-	6.000.-
11. Padló burkolat máza kerámiából				
5m2	4.800.-	3.100.-	24.000.-	15.500.-
12. Csempe burkolat mázas kerámiából				
3m2	3.500.-	3.100.-	10.500.-	9.300.-
13. Pisoár visszaszerelése komplett Anyagpótlással				
4db	2.150.-	5.500.-	8.480.-	22.000.-
14. Kemény mészkő, márvány burkolat bontása Óvatosan visszaépítendő				
21m2	-	2.520.-	-	52.920.-
15. Ajzatbeton bontás				
18m2	-	3.600.-	-	64.800.-
16. Feltöltés bontás				
5.3 m3	-	2.800.-	-	14.840.-
17. Munkaárok és akna kiásása kézi erővel				
3.5m3	-	3.900.-	-	13.650.-
18. VB. Védőcsatorna fedlap bontása				
18fm	-	810.-	-	14.580.-
19. Lefolyócső bontása				
21fm	-	1.350.-	-	28.350.-

20. KG-PVC cső szerelése NA160

21fm	2.450.-	3.100.-	51.450.-	65.100.-
------	---------	---------	----------	----------

21. Elágazó idom

2db	1.920.-	1.100.-	3.840.-	2.200.-
-----	---------	---------	---------	---------

22. Csatorna fedlap visszaállítása

18fm	510.-	1.500.-	9.180.-	27.000.-
------	-------	---------	---------	----------

23. Homokfeltöltés készítése

3.5m3	2.450.-	2.200.-	8.575.-	7.700.-
-------	---------	---------	---------	---------

24. Ajzatbeton készítése

18m2	2.400.-	1.200.-	43.200.-	21.600.-
------	---------	---------	----------	----------

25. Mészkeő, márvány burkolat készítése / a hiányzó anyag RB /

18m2	2.250.-	8.200.-	41.500.-	147.600.-
------	---------	---------	----------	-----------

26. Sitt, törmelék kihordása, elszállítása

6m3	5.100.-	4.800.-	30.600.-	28.800.-
-----	---------	---------	----------	----------

	210.145.-	567.930.-
--	-----------	-----------

Fuvar klt.10%	21.015.-
---------------	----------

231.160.-

A+D összesen	799.090.-
--------------	-----------

Áfa 25%	199.773.-
---------	-----------


Összesen:	998.863.-
-----------	-----------

FITTING-SZOLG. KFT.

A.sz.: 10480915-2-13

OTP: 11709002-20523060 János

Bp. X., Bánya u. 21. ügyvezető



inverter

Műszaki Szolgáltató KKT
Telefon/Fax: +36-1-419-06-17
Mobil: +36-20-933-73-53
1158 Budapest, Drégelyvár út 5.

www.radar-tech.hu
E-mail: info@radar-tech.hu

Vészvilágító rendszerek, szünetmentes berendezések, traffipax jelzők

Ügyintéző: Szuromi Ferenc

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
1105 Bp. Szent László tér 7-14.

Gáti László Úr!

Értesítem, hogy a vészvilágító rendszert működtető MX-500 típusú inverterhez, 8 db 12 V 92 Ah akkumulátort cserélni kell, mivel kapacitás szegények.

Hivatkozva az MSZ 1600/I. Szabványra, mely szerint min. 60'-t kell működni, az esetleges feszültségkimaradás esetén.

Árajánlat: 8 db régi akku bontása és elszállítása : 16.200-Ft
a kijelölt, környezetvédelmi helyre.

Új 12 V 92 Ah zárt akkumulátor	
8 db eár.:39.184-	313.472-Ft
beszerzése, szállítása :	22.100-Ft
A rendszer beüzemelése és üzemi próbája:	18.000-Ft

369.772-Ft

• 25 % ÁFA : 92.443-Ft
• Bruttó: 462.225-Ft

Bp. 2011. február 4.

* INVERTER Kkt. *
H-1158 Bp., Drégelyvár u. 5.
MNB: 11715007-20307196
Adószám: 29384958-2-42



Szuromi Ferenc
cégv.