

Előterjesztés
a Gazdasági Bizottság részére
a Zágrábi utca környezetében 18 darab térfigyelő kamera telepítéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Az ERANDO Kft. (1149 Budapest, Angol utca 77.) az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelemben 18 darab térfigyelő kamera telepítéséhez kér tulajdonosi hozzájárulást.

A Kft. nyerte meg a „Zágrábi úti térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése bérleti jogviszonyban” tárgyú közbeszerzést, a bérleti szerződést a Kőbányai Önkormányzattal 2013. január 17-én aláírták.

II. A végrehajtás feltétele

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében a rendelet hatálya alá tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatokat – értékhatártól függetlenül – a Gazdasági Bizottság döntése alapján a polgármester írja alá.


III. Hatásvizsgálat

A nyilatkozat kiadásával, a térfigyelő kamerák telepítésével teljesebbé válik Kőbánya közbiztonsága.


IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2013. március 6.


dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága**

.../2013. (... ..) határozata

**a Zágrábi utca környezetében 18 darab térfigyelő kamera telepítéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

1. A Gazdasági Bizottság hozzájárul az 1. mellékletben meghatározott helyszíneken térfigyelő kamerák telepítéséhez.


2. A Gazdasági Bizottság az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy az ERANDO Kft. (1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszám: 01-09-668279) megkezdje a telepítés műszaki előkészítését, tervezését és a helyszín felmérését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a szükséges hatósági engedélyek birtokában a Kft. megkezdje a kamerák telepítését.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Főépítési Csoport vezetője

1. melléklet a .../2013. (... ..) GB határozathoz

Sorsz.	Cím:	Hrsz.:
1.	Üllői út 136. Orvosi rendelő	38315/74
2.	Üllői út 128. Orvosi rendelő	38315/69
3.	Száva utca – Szárnyas utca sarok	38315/54, 38313/2
4.	Üllői út 132. Általános Iskola	38315/73, 38314/2, 38315/72
5.	Üllői út – Somfa köz sarok	38315/67, 38314/2
6.	Üllői út – Zágrábi köz sarok	38093, 38314/2
7.	Üllői út – Üllői köz sarok	38093
8.	Üllői út – Ceglédi út sarok	38315/42, 38336
9.	Kékvirág utca 5.	38315/97, 38315/88
10.	Balkán utca park	38315/92, 38315/90
11.	Balkán utca park	38315/92, 38315/90
12.	Bihari utca 5/a.	38315/90, 38315/91
13.	Bihari utca – Balkán utca sarok	38317/11
14.	Balkán utca 12.	38315/92
15.	Balkán utca – Ceglédi utca – Somfa utca kereszteződése	38330
16.	Ceglédi út – Basa utca sarok	38315/83, 38339/4
17.	Zágrábi utca – Somfa köz sarok	38315/46, 38315/35
18.	Zágrábi utca – Gém utca sarok	38315/46, 38315/35

2. melléklet az
előterjesztéshez



Tisztelt

Bp. X. Kerület Kőbányai Önkormányzata

2013 FEBR 15.

Tárgy: Bp. X. kerület Zágrábi utca környezetében 18 darab térfigyelő kamera elhelyezése és villamosenergia ellátása tulajdonosi kérelem

Kérjük a mellékelt csatolt tervdokumentációhoz a **tulajdonosi hozzájárulásuk** során kívüli megadását.

Segítségüket előre is köszönjük.

Kelt, Tököl, 2013. február 14.

Tisztelettel


Mihalovics József
tervező
Tel: 06309273634

BUDAPESTI ÉRTELMEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT KÖRNYEZETPOLGÁRMESTERSÉG Polgármesteri Hivatal	
Iktatószám:	K/8889/2013/XI
2013 FEBR 15.	
Előszám:	00 melléklet
Előadó:	Kovács J

Melléklet: Kiviteli dokumentáció



ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
1149 Budapest, Angol u. 77., Telefon: 383-3385, Fax: 467-3430
E-mail: erando@erando.hu, Web: www.erando.hu



KIVITELI DOKUMENTÁCIÓ

BUDAPEST X. KERÜLET ZÁGRÁBI UTCA KÖRNYEZETÉBEN 18 DARAB TÉRFIGYELŐ KAMERA ELHELYEZÉSE ENERGIA ELLÁTÁSA

(TERVSZÁM: EVV-KTR-05)

Budapest, 2013. február 12.



ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
1149 Budapest, Angol u. 77., Telefon: 383-3385, Fax: 467-3430
E-mail: erando@erando.hu, Web: www.erando.hu



3 TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a

BUDAPEST X. KERÜLET ZÁGRÁBI UTCA KÖRNYEZETÉBEN 18 DARAB TÉRFIGYELŐ KAMERA ELHELYEZÉSE ENERGIA ELLÁTÁSA

Kijelentem, hogy a fenti című dokumentációban foglaltak a tervezett műszaki megoldások szempontjából megfelelnek az országos /MSZ/ és ágazati (szakmai) szabványoknak és műszaki előírásoknak, továbbá az általános érvényű hatósági előírásoknak, rendeleteknek, azoktól eltérés nem vált szükségessé. A közmű egyeztetési nyilatkozatok tartalmát tervezés során figyelembe vettük.

Budapest, 2013. február 1.

Mihalovics József
tervező
13-7822



4 ELŐZMÉNYEK

Jelen tervdokumentáció a Budapest X. kerület Zágrábi utca környezetében 18 darab helyszínen térfigyelő kamera kerül elhelyezésre. Jelen terv ezek elhelyezésével illetve villamosenergia ellátásukkal foglalkozik.

X. kerületi Rendőrkapitányság illetve Polgármesteri Hivatal képviselőivel közösen helyszíni szemle keretében kerültek kijelölésre a kamerák pontos helyei.

Igényelt villamosenergia: 70 W/darab (minden napszakban)

Megrendelő: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1102 Budapest Szent László tér 29.

Tervező: ERANDO KFT; Budapest, Angol utca 77.
Mihalovics József 13-7822 (EN-T, V-T)

5 MŰSZAKI LEÍRÁS

Az energiavételezés mérő nélküli átalánydíjas szerződés keretében történik.

A csatlakozási pont és a kismegszakító között általánosan NY-Y-J 3x2,5 mm² szigetelt vezetékot terveztünk. Hálózathoz való csatlakozás, szigetelés átszűrő szorítóval történik.

A tervezett új oszlopok, kábel nyomvonalak, beruházói üzemeltetésben és tulajdonban maradnak.

Minden csatlakozási ponton plombálható 4 modulos IP 65 védettségű kisautomata szekrényt terveztünk, kezelést megkönnyítő csapófedéllel. Tervezett kisautomata 6A 1P 6 kA-os.

A kiselosztók, kamerák, antennák oszlophoz történő rögzítése szalagrögzítési technológiával történik.

Az út keresztezéseket félpályás átvágással tervezzük, a helyre állítás az út keresztezési rajz szerint történik.

A tervezett berendezések a következő ingatlanokat érintik:

kameraszám	Helyszín	hrszt
K54	Üllői út 136. Orvosi rendelő	38315/74
K55	Üllői út 128. Orvosi rendelő	38315/69
K56	Száva utca - Szárnyas utca sarok	38315/54,38313/2
K57	Üllői út 132. Iskola	38315/73,38314/2,38315/72
K58	Üllői u.- Somfa köz sarok	38315/67,38314/2
K59	Üllői u.- Zágrábi köz sarok	8093,38314/2
K60	Üllői u.- Üllői köz sarok	8093
K61	Üllői u.-Ceglédi u. sarok	38315/42,38336
K62	Kékvirág u. 5.	38315/97,38315/88
K63	Balkán u. park	38315/92,38315/90
K64	Balkán u. park	38315/92,38315/90
K65	Bihari u. 5/A	38315/90,38315/91
K66	Bihari u.-Balkán u. sarok	38317/11
K67	Balkán u. 12.	38315/92
K68	Balkán u.-Cegléd u.-Somfa u. kereszteződés	38330
K69	Ceglédi u.-Basa u. sarok	38315/83,38339/4
K70	Zágrábi u.- Somfa köz sarok	38315/46,38315/35
K71	Zágrábi u.- Gém u. sarok	38315/51,38315/35

5.1. K54 kamera

A domkamera a Bp. X. kerület Üllői út 136. Orvosi rendelő árkád menyezetén kerül felszerelésre.

A tápellátás az Üllői u. 136. számú épület mért hálózatáról biztosítható.

A ház méretlen elosztójánál felszerelésre kerül egy plombálható kiselosztó, benne 6 A-os kisautomata. Kiselosztóból falon kívüli csatornázással látjuk el az épület tetején felszerelt kamerát illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adót.

A berendezés az EVV-KTR-05 R002 számú rajz szerint kerül telepítésre.

Nyomvonalhossz:

NYE-J 3x1,5 mm²: 13,9 fm

Társasházban védőcsövezés: 13,9 fm

Max teljesítmény felvétel: 70 W

Átalánydíjas szerződés kötés ELMŰ Nyrt-vel.

Csatlakozási pont Az épület mért hálózat leágazó szorító

5.2. K55 kamera

A domkamera a Bp. X. kerület Üllői út 128. Orvosi rendelő árkád menyezetén kerül felszerelésre.

A tápellátás az Üllői u. 128. számú épület mért hálózatáról biztosítható.

A ház méretlen elosztójánál felszerelésre kerül egy plombálható kiselosztó, benne 6 A-os kisautomata. Kiselosztóból falon kívüli csatornázással látjuk el az épület tetején felszerelt kamerát illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adót.

A berendezés az EVV-KTR-05 R003 számú rajz szerint kerül telepítésre.

Nyomvonalhossz:

NYE-J 3x1,5 mm²: 13,6 fm

Társasházban védőcsövezés: 13,6 fm

Max teljesítmény felvétel: 70 W

