

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Iktatószám: K/32504/2016/XII
Telefon: 06 1 4338 250
E-mail: azizmalaknora@kobanya.hu

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A " Bútorbeszerzés a Budapest X. ker., Állomás u. 26. száma alatti Ügyfélközpont berendezéséhez" elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek:

1. kérdés: A TSZ konszignációs számmal rendelkező tűzgátló szekrénynél (F12 anyakönyvi irattár) hány perces tűzállóságot várnak el? 30, 60 vagy 120 percet? A tűzállóság időtartama nagyon fontos, mivel ez jelentősen befolyásolja a szekrény árát.
1. válasz: Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 8. § (5) bekezdése értelmében „a papír alapú anyakönyveket, az anyakönyvi alapiratokat, a biztonsági tintával töltött íróeszközt, a megszemélyesítetlen anyakönyvi kivonat nyomtatványokat, a felhasználói kártyát és a hivatalos körbélyegzőt munkaidőben használaton kívül és munkaidőn kívül tűzbiztos, zárható, más személyek számára hozzáférhetetlen tárolóban kell elhelyezni”. Ennek alapján az F12 jelű anyakönyvi irattárba tervezett iratszokrények esetében a tanúsítvánnyal igazolt legalább 30 perces tűzállóság a követelmény.
2. kérdés: Az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában az EGGER U963 ST9 Cremona homoksárga tölgy színű bútorlap szerepel, azonban a gyártóval egyeztetve a Cremona homoksárga tölgy szín kódja EGGER H1394 ST9. Elfogadja-e az Ajánlatkérő az EGGER H1394 ST9 Cremona homoksárga tölgy bútorlapot?
2. válasz: Igen.

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2016. augusztus 5.

Üdvözlettel,

